






***Диспетчерская программа АСКУЭ
на основе электросчетчика-коммуникатора
Меркурий-230 АРТ***



ПО диспетчерской электросчетчика-коммуникатора Меркурий-230 АРТ



ПО диспетчерской электросчетчика-коммуникатора Меркурий-230 АРТ



Диспетчерская программа контроля и учета электроэнергии (GSM ACKУЭ)

Файл Правка Вид Сервис Помощь

Период: Выборочно с 02.08.03 00:00 по 03.10.03 00:00

Тип отчета: Общий

Вид отчета: Мгновенные напряжения
Полные мощности
Активные мощности
Реактивные мощности
Интеграторы энергии
Средние мощности
Углы сдвигов векторов токов и напряжений
Расшифровка счета за активную энергию

КаневскСахар". Счетчик: ЦЭ6850 (ПС-110/10 "Каневская")

Дата/врем	KBapч	-Watt(KBapч)	P(Br)	Q(Bap)	Ia(A)	Ib(A)	Ic(A)	Ua(B)	Ub(B)	Uc(B)
15.09.03 20:00:00	121.33	759.94	207.57	124.78	0.06	0.10	0.68	0.53	0.47	62.63
15.09.03 22:30:57	121.33	759.97	207.62	124.78	0.07	0.10	1.04	1.11	0.90	62.77
15.09.03 23:01:01	121.35	759.99	207.68	124.78	0.08	0.13	0.87	0.86	0.59	62.97
15.09.03 23:31:00	121.35	760.05	207.77	124.78	0.12	0.17	0.90	1.16	0.68	63.03
16.09.03 00:01:08	121.35	760.10	207.84	124.78	0.10	0.13	0.65	0.76	0.59	63.44
16.09.03 00:30:58	121.35	760.20	207.91	124.78	0.19	0.14	1.43	1.55	1.38	63.74
16.09.03 01:01:01	121.35	760.28	207.99	124.78	0.17	0.16	1.58	1.89	1.53	63.63
16.09.03 01:30:59	121.35	760.37	208.08	124.78	0.17	0.20	1.07	0.97	0.71	63.50
16.09.03 02:01:02	121.35	760.38	208.16	124.78	0.04	0.15	0.54	0.59	0.48	63.89
16.09.03 02:31:00	121.36	760.42	208.24	124.78	0.09	0.16	1.19	1.32	1.10	63.54
16.09.03 03:00:59	121.36	760.44	208.33	124.78	0.05	0.18	0.82	0.70	0.50	63.77
16.09.03 03:30:54	121.36	760.54	208.43	124.78	0.20	0.20	1.67	1.69	1.43	63.57
16.09.03 04:00:56	121.36	760.58	208.53	124.78	0.08	0.21	1.20	1.20	0.98	63.82
16.09.03 04:30:50	121.37	760.62	208.61	124.78	0.08	0.16	0.95	1.15	0.91	63.74
16.09.03 05:00:53	121.37	760.66	208.70	124.78	0.09	0.16	1.18	1.35	1.13	63.41
16.09.03 05:30:52	121.39	760.69	208.78	124.78	0.08	0.17	1.05	0.91	0.79	63.51
16.09.03 06:00:51	121.41	760.69	208.84	124.78	0.05	0.12	0.66	0.57	0.54	63.58
16.09.03 06:30:53	121.42	760.73	208.92	124.78	0.12	0.16	1.30	1.28	1.09	63.13
16.09.03 07:00:53	121.42	760.79	209.00	124.78	0.11	0.16	0.96	1.15	0.85	63.26
16.09.03 07:30:51	121.42	760.90	209.07	124.78	0.23	0.14	1.08	1.15	0.95	62.66
16.09.03 08:00:55	121.42	760.96	209.12	124.78	0.11	0.10	0.66	0.90	0.70	63.30
16.09.03 08:30:58	121.42	761.02	209.14	124.78	0.12	0.04	0.25	0.18	0.32	62.85
16.09.03 09:00:56	121.42	761.06	209.15	124.79	0.09	0.03	0.25	0.41	0.29	63.26
16.09.03 09:30:55	121.43	761.09	209.19	124.79	0.07	0.08	0.49	0.32	0.34	62.81
16.09.03 10:00:54	121.45	761.09	209.21	124.79	0.06	0.04	0.31	0.11	0.28	62.84
16.09.03 10:30:53	121.47	761.13	209.23	124.79	0.09	0.05	1.26	1.48	1.34	62.41
16.09.03 11:00:56	121.47	761.22	209.27	124.79	0.18	0.08	1.24	1.49	1.27	62.50
16.09.03 11:30:55	121.47	761.33	209.31	124.79	0.24	0.09	0.83	1.13	0.88	62.38
16.09.03 12:01:18	121.47	761.38	209.33	124.79	0.10	0.03	0.85	1.14	0.93	62.68
16.09.03 12:30:55	121.47	761.44	209.35	124.79	0.12	0.04	0.18	0.35	0.26	63.04
16.09.03 13:00:57	121.49	761.48	209.36	124.80	0.11	0.04	1.84	2.07	1.95	62.76
16.09.03 13:30:59	121.49	761.61	209.40	124.80	0.25	0.08	1.29	1.37	1.35	62.07
16.09.03 14:00:57	121.49	761.66	209.41	124.82	0.11	0.05	0.42	0.58	0.60	62.10

Карта Фидеры Объект Счетчик Отчеты Журналы

Ядро активно

ПО диспетчерской электросчетчика-коммуникатора Меркурий-230 АРТ

Тип графика: Мгновенные напряжения

Адрес: Потребители. "КаневскСахар". Счетчик: ЦЭ6850 (ПС-110/10 "Каневская")

Интервал выборки: с 15.09.03 16:19 по 17.09.03 16:01

